

---

**예술산업 종합지원 플랫폼**  
**(가칭. 아트코리아인큐베이터) 조성사업**  
**설계 제안공모**  
**질의 답변서**

---

**2022. 08. 24.**

질의에 대한 답변은 공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주됩니다.

연번	카테고리	질의내용	답변
1	제출도서	설계공모 제안서 구성에서 표지 및 목차의 총 쪽수 포함 여부	표지 및 목차는 제안서 구성 전체 쪽수에 포함하지 않으며, 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 20쪽 이하로 구성합니다. <b>지침서 수정(21쪽 1.2 제안서의 형식과 규격 및 작성기준 참고)</b>
2	제공자료	지하 2층 평면도, 천장도 제공	웹하드 추가 자료 업로드 확인 부탁드립니다.
3	스페이스 프로그램	지하로 내려오는 도면상 좌측 직통 계단의 사용 가능 여부	사용 가능합니다.
4	스페이스 프로그램	설계공모 지침서의 스페이스 프로그램 내용 중 시연장의 층고가 5m로 되어 있고, 기본 시설의 내용 중 크로마키 스튜디오의 층고가 5m 확보되어야 한다고 명시되어 있습니다. 지하 1층 층고는 바닥 높이에서 슬래브 하단까지는 5m이나, 덕트 및 배관 하단까지는 4.1m로 크로마키 스튜디오 및 시연장의 실제 필요 높이가 4.1m여도 무관한 지 확인 부탁드립니다.	크로마키 스튜디오 및 시연장의 권장 높이는 5m 이상이지만, 사업 공간의 상황을 고려해 제안해도 무관합니다.
5	스페이스 프로그램	스페이스 프로그램상 높은 층고를 필요로 하는 공간이 많은 관계로 지하 2층에 모두 수용하기 어려워 보입니다. 각 스튜디오의 세부 필요면적 요청 - 시연장- 23평( 컨트롤룸-12평) - 다목적스튜디오 (VR/AR/XR 스튜디오, 크로마키스튜디오, 모션캡쳐스튜디오, 영상캡쳐스튜디오 등)	건축기획자료 60페이지 및 질의 답변서 부록 참고 바랍니다.
6	기타	타층의 업무시설이 입주되어 있는데 공사시 주간 공사 및 화물 승강기 공사용 분리가 가능한지	주간 공사는 불가합니다. 평일 야간(19:00~익일 7:00), 주말 중일(8:00~) 공사가 가능합니다. 화물 승강기 1대이므로 분리할 필요없이 사용할 수 있습니다. 다만 관리자와 사전 협의가 필요합니다.
7	제공자료	기존 3D 모델 제공 가능 여부	제공할 수 있는 자료가 없습니다.

<부록> 스페이스 프로그램 세부 면적

세부시설	산출근거	면적(m <sup>2</sup> )	비고
시연장 A	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	80.10m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (체험관련시설) - 홀/로비로 유동적 사용
시연장 B	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	75.81m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (체험관련시설)
시연장 C	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	68.27m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (체험관련시설)
컨트롤 룸	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	35.59m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (체험관련시설)
탈의실 / 분장실	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	9.54m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (체험관련시설)
다목적 워크숍 (1)	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	56.05m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (제조업소)
다목적 워크숍 (2)	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	133.73m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (제조업소)
관리사무실	- 건축기획 규모검토 및 현장수요조사	8.30m <sup>2</sup>	- 제2종 근린생활시설 (제조업소)
<b>총계</b>		<b>467.39m<sup>2</sup></b>	※ 기타 면적은 공용부

\*다른 실들에 대한 세부 면적은 건축기획 자료 참고